

第三種電気主任技術者

- 電力・法規・数学編

テキスト名	教材	該当箇所	訂正前	訂正後	追加日
電力・数学編	テキスト 034A	P60 例題の解答	(5) 静電容量測定法は、ケーブルのこう長ではなく、ケーブルの単位長さ当たりの静電容量が与えられなければ故障点までの距離が求まりません。	解答(5) マーレーループ法は、ケーブルの単位長さ当たりの導体抵抗ではなく、ケーブルこう長が与えられなければ故障点までの距離が求まりません。	2019/4/25